

Piazza Mistral,7 - 20138 MILANO
Tel.02/57403712 - Fax 02/57403763

Via dell'Artigianato,48 - PADOVA
Tel.049/8702355 - Fax 049/8701390

CERTIFICATO DI COLLAUDO
TEST CERTIFICATE

RELE' TIPO:DIC
Relay Type
SERIE/Serial : 015997

COD. DICN12
Code

TENSIONE AUSIL. : 18..150Vcc/ca TENS. NOMINALE : CORRENTE NOM: 5A
Auxiliary Supply Nominal voltage Nom.current

REGOLAZIONI : I> = 0,5..10 In T> = 0,03..10 s
Setting ranges I>> = 1..20 In T>> = 0,03..10 s

- 1) ESAME A VISTA / Visual Inspection (montaggio meccanico,cablaggio,regolazioni,dati di targa) (mechanical assembly,wiring,setting ranges,marking)
- 2) PROVE DIELETTRICHE / Strenght test (2,2kV - 50Hz - 1s)
- 3) VERIFICHE DI FUNZIONAMENTO (dispos.cortocircuitante,memorizzazione e ripristino segnalazione,contatti di uscita,invers.polarita' Uaux) OPERATION CHECKINGS (short circuitings devices,operation signallings and reset,user final contacts,auxiliary polarity reversal)
- 4) POTENZA ASSORBITA DAGLI INGRESSI DI MISURA: 0.1VA
Consumption of input circuits
- 5) POTENZA ASSORBITA DALL'ALIMENTAZIONE AUSILIARIA:
Consumption from aux. supply
A RIPOSO/at reset: 1.4W IN INTERVENTO/at operation: 3.2W

VERIFICA VALORI E TEMPI DI INTERVENTO
Check of operation values and time delays

FUNZIONI Function	SOGLIA IMPOST. Setting value		TOLLERANZA Tollerance		Uaux	VALORI DI INTERVENTO Operation value	RIPRISTINO Resetting	
	SCALA scale	EFF. true	LIMITI/limits				VALORE value	RAPP. ratio
I>r (A)	1,00	5,00	4,750	5,250	24	5.00	483	35%
T> (s)	0,03	0,03	0,028	0,031	24	0.030	0.036	
I>s (A)	8,00	40,00	38,000	42,000	110	40.0	384	61%
T> (s)	7,00	7,00	6,650	7,350	110	7.034	0.036	
I>>t(A)	2,00	10,00	9,500	10,500	48	10.0	0.7	3%
T>> (s)	0,10	0,10	0,095	0,105	48	0.101	0.036	
I>>s(A)	15,00	75,00	71,250	78,750	125	75.0	72.2	3.4%
T>> (s)	10,00	10,00	9,500	10,500	125	10.034	0.036	

DATA/date: 31/1/06

IL COLLAUDATORE/test inspector: B

ORDINE/Order n.

DATA/Date:

CONFERMA/Confirm. n.

DATA/Date: